

旌德县关于印发《旌德电网供电可靠性管制计划（试行）》的通知

国网旌德县供电公司：

为进一步提高旌德电网供电可靠性管控及停电计划管理工作，不断提升供电服务水平，根据国家有关政策法规和实际情况，对标国内最高标准、最高水平，特制定《旌德电网供电可靠性管制计划（试行）》，现印发给你公司，请遵照执行。

2024 年 6 月 18 日

旌德电网供电可靠性管制计划（试行）

为保证旌德县供电可靠性和服务水平，基于供电可靠性及电网供电恢复时间、供电服务等基本供电指标，特制定《旌德电网供电可靠性管制计划（试行）》，作为国网旌德县供电公司（以下简称供电公司）执行相应表彰或者通报的主要依据。

一、供电可靠性管制

1.本条款规定了针对供电公司供电可靠性指标的管制方式、统计方法及奖惩标准，条款期限为 2024 年 6 月 20 日至 2024 年 12 月 31 日。

2.本条款涉及的供电可靠性指标统计，按照国家能源局审核、确认和发布的年度用户平均停电时间（SAIDI-1，单位：小时）为准，统计标准按照国家能源局发布的《供电系统供电可靠性评价规程第 1 部分：通用要求（DL/T836.1-2016）》（以下简称 DL/T836.1-2016）执行，并符合美国电气电子工程师学会发布的《配电可靠性指数 IEEE 指南（IEEE 1366-2012）》（以下简称 IEEE 1366-2012）标准。

3.本条款涉及的供电可靠性指标，是经由国家能源主管部门审核、确认和发布的。

4.本条款根据供电公司每一年度系统平均停电时间（SAIDI-1）指标表现，按照以下方式进行奖励和惩罚。奖励资金从县发改委预算中安排；惩罚资金由县发改委作为执收单位，按规定做好资金收缴工作；完成目标值由县发改委评定供电可靠性提升先进单位和先进个人。供电公司 2024 年度系统全口径平均停电时间(SAIDI-1)目标值为 1.453。

表旌德县供电可靠率奖惩标准

管制计划类型	表现指数	目标	奖惩标准
供电可靠性	系统平均停电时间(SAIDI-1)	SAIDI-1≤目标值	奖励1万元
		目标值<SAIDI-1≤上年	不作奖惩
		上年<SAIDI-1	赔偿1万元

注：奖励或惩罚资金用于电网可靠性提升投入，具体由县发改委审定后确定。

5.系统平均停电时间计算方法

参照 DL/T836.1-2016 执行

统计期间时间按照年度总小时数计算。

6.应免于计算在内的供电中断情况

(1)该中断持续小于 3 分钟。

(2)用户提出或用户内部原因引起的供电中断事件。

(3)该供电中断事件经政府监管机构认定，符合 DL/T836.1-2016 和 IEEE 1366-2012 标准内定义的“重大事件日”要求。

(4)该供电中断是由于配合市政工程实施。

二、资金兑现程序

1.县发改委视实际情况，按年度发布供电可靠性管制奖励资金申报通知，并在门户网站发布。

2.申报奖励资金应当提交以下材料：

（1）单位法人营业执照（复印件加盖单位公章）。

（2）旌德县供电可靠性指标报告。

（3）应免于计算的供电中断情况证明材料。

3.对申请奖励资金按以下程序进行审核。

（1）审核。由县发改委组织专家或委托第三方机构对申报材料和 SAIDI 值进行审核、核算。

（2）拟定。由县发改委确定拟奖励资金。

4.县发改委将拟定的奖励资金情况在门户网站上公示，公示无异议后，由县发改委按部门预算管理办法规定统筹，报批后下达项目资金计划。对公示期间有异议的由县发改委对申报项目进行重新审核。

5.符合赔偿标准要求的，国网旌德县供电公司应向县发改委提交旌德县供电可靠性情况报告，县发改委组织专家或委托第三方机构对 SAIDI 值及相关证明材料进行审核、核算，确定赔偿的金额并公示。赔偿资金在公示期满 30 日内，由供电公司按规定程序上缴县发改委。

三、信息公开

县发改委在门户网站上公开以下信息：

- （1）供电可靠性管制计划实施办法。
- （2）可靠性管制计划执行结果（按年对执行结果公示三日）。

四、持续优化供电服务保障措施

- 1.严格执行供电可靠率保障政策，出台相应的优质供电服务举措，及时在线上、线下公开服务标准，提升供电可靠率管理和服务透明度。
- 2.加强坚强智能**电网建设**，加快配电线路自动化改造，不断提高电网运行管理水平和供电可靠性。
- 3.加强不停作业力量，拓展不停电复杂作业范围，充分发挥配网不停电作业对供电可靠性的支撑作用。
- 4.提升计划停电管控水平，强化停电计划分级审核和综合平衡，持续降低用户年平均停电时间和年平均停电次数。
- 5.本管制计划由县发改委负责解释。

2024 年 6 月 18 日